УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 13.04.2023 № 459-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/ 2024 учебному году

Составлен «13» июля 2023г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Красноуральский многопрофильный техникум"
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624330 Свердловская область, город Красноуральск, улица Калинина, 14
3. Фактический адрес:
624330 Свердловская область, город Красноуральск, улица Калинина, 14.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания: Учебное здание 1931 г
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Елсукова Евгения Викторовна 8(34343)2-25-94
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом "Об организации плановой подготовки техникума к новому 2023 – 2024 учебному году" № 91 «Од» от 14.06.2023г.
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Елсукова Евгения Викторовна - директор
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Рябова Анастасия Александровна – зам. директора по АПР и безопасности
7.3. Секретарь комиссии:
Лучинина Анастасия Васильевна - зам. директора по УР
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
_____
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе
от Государственного пожарного надзора Зам. нач. по ОНД и ПР Красноуральского г.о. в Гупа, г. Красноуральск УНД и ПР ГУМЧС России по Свердловской обл.
Вашилов А.А.
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации по Свердловской области
Начальник ПУО Иванова О.А. ОГО

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Начальник ОГИБДД И.С. Сергеев

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
от 17.06.11 №66.15.04.5.000. м 000061.06.11; от 22.12.2015№66.01.37.000м 001985.12.15

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов) Председатель ППО АО «Святогор» ГМПР Н. В. Морозова_____

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – председатель Д.Г. Иванов_____

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: инженер- энергетик ГАПОУ СО «КМТ» Новопашин С. А. _____; Директор МУП «КТП» Огурцов А.С._____
Директор МУП «КВП» Родичев О.П. _____.

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации заместитель директора по СП и ВР – А. В. Таранова_____

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
_____

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
_____

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы мастер производственного обучения - Д.В. Казанцев_____

от родительской общественности - А.С. Пастухова_____

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Красноуральский многопрофильный техникум" к 2023/2024 учебному году **готова**
(готова / не готова)

Образовательная организация принята к новому учебному 2023-2024 году с учетом замечания: "на объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота), ограничивающими проезд пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники."

(Въездные ворота не имеют механизма для самооткрывания или не оборудован пост с постоянным дежурным) п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.

Председатель комиссии: Елсукова Е.В. (Ф.И.О.)_____(подпись)

Заместитель председателя комиссии: Рябова А.А. (Ф.И.О.)_____(подпись)

Секретарь комиссии: Лучинина А.В. (Ф.И.О.)_____(подпись)

Члены комиссии:

Таранова А.В. (Ф.И.О.)_____(подпись)

Селиванова С.А. (Ф.И.О.)_____(подпись)